

A2X_0TH75

A2X00TH75	= 115 Vac
A2X10TH75	= 230 Vac
A2X20TH75	= 24 Vac
A2X30TH75	= 24 Vdc

CE

POTENZIOMETRO ELETTRONICO

- ❑ Impostazione UP/DOWN mediante tastiera oppure da ingressi digitali esterni
- ❑ Scala di impostazione liberamente programmabile
- ❑ Uscita analogica 0...10V oppure 4...20mA (selezionabile mediante collegamento in morsettiera)
- ❑ Memorizzazione del valore (in assenza di tensione)
- ❑ Possibilità di inserire un valore di rampa
- ❑ Realizzazione in contenitore da pannello 48x96 mm



1.0 DOTAZIONE

All'interno dell'imballaggio sono presenti:

- manuale d'uso
- avvertenze
- dispositivo
- due staffe di fissaggio
- due morsettiere estraibili da 12 poli (innestate sul dispositivo)

2.0 PRECAUZIONI E MISURE DI SICUREZZA

Prima della messa in servizio dello strumento leggere attentamente le avvertenze generali disponibili con il prodotto (vedi "1.0 dotazione", lista di imballaggio) e quanto indicato nel presente documento.

Il presente prodotto è uno strumento elettronico, quindi non deve essere considerato una macchina. Di conseguenza non deve sottostare ai requisiti fissati dalla Direttiva CEE 89/392 (Direttiva Macchine).

Si afferma pertanto che, se lo strumento viene utilizzato come parte componente di una macchina, non può essere messo in funzione se la macchina non soddisfa i requisiti della direttiva macchine.

La marcatura dello strumento non solleva il cliente dall'adempimento degli obblighi di legge relativi al proprio prodotto finito.

Accertarsi preventivamente del codice del dispositivo e selezionare un'adeguata tensione di alimentazione (vedi paragrafo 4.5 del presente manuale).

Prevedere un'adeguata protezione sui circuiti di alimentazione; è consigliabile un fusibile da 100 mA con intervento a ritardo medio.

Il dispositivo è immune ai fenomeni di fulminazione (protezione interna "surge").



Prima di fornire alimentazione accertarsi accuratamente del modello installato (vedi paragrafo 4.5).

3.0 DESCRIZIONE GENERALE

Il dispositivo consente di impostare una tensione (0...10 V) oppure una corrente (4...20 mA) con il metodo incrementa (UP) / decrementa (DOWN).

Il comando può essere fornito mediante tastiera (tasti UP e DOWN) oppure mediante gli ingressi digitali esterni (IN1 e IN2).

Il valore impostato è visibile a display secondo la scala voluta.

L'uscita analogica genera un valore proporzionale al valore visualizzato a display.

4.0 PREPARAZIONE PER L'USO

4.1 PREPARAZIONE INIZIALE

Il dispositivo è predisposto per il montaggio a pannello.

Occorre predisporre il quadro elettrico sul quale deve essere installato praticando un taglio di 45x92 mm. Lo spessore massimo ammesso del pannello è 4 mm.

4.2 MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

Introdurre il dispositivo nel pannello.

Inserire le staffe consegnate in dotazione nelle apposite asole, una a destra e una a sinistra del dispositivo, metterle in tensione ruotando il perno con l'ausilio di un cacciavite (taglio o croce, 4 mm).


Per il collegamento fare riferimento ai paragrafi 4.4 , 4.5 , 4.6.




Eseguire il collegamento in assenza di alimentazione.

4.3 VISTA FRONTALE

- 1 = indicatore a display della variabile misurata con cinque cifre da 12,5 mm di altezza.
2 = display da 9 millimetri per l'indicazione della polarità.
3 = tasto PGM: per l'accesso alla programmazione.
4 = tasto ENTER: per uscire e confermare durante la programmazione.
5 = tasto UP: - in esercizio svolge la funzione di incrementare il valore visualizzato a display.
- durante la programmazione incrementa la variabile impostata.
6 = tasto DOWN: - in esercizio svolge la funzione di decrementare il valore visualizzato a display.
- durante la programmazione decrementa la variabile impostata.
7 = led OUT1: non abilitato.
8 = led OUT2: non abilitato.
9 = led MANUALE: non abilitato.
10 = led CAVO INTERROTTO: non abilitato.



4.4 VISTA POSTERIORE E COLLEGAMENTI



4.5 ALIMENTAZIONE



Accertarsi preventivamente del codice del dispositivo e selezionare un'adeguata tensione di alimentazione onde prevenire danneggiamenti.

Modello	Tensione di alimentazione	Note
A2X00TH75	115 Vac	
A2X10TH75	230 Vac	
A2X20TH75	24 Vac	
A2X30TH75	24 Vdc	

In assenza di alimentazione i dati vengono mantenuti in memoria (EEPROM).

4.6 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Posteriormente sono disponibili due morsettiere da 12 poli per il collegamento elettrico del dispositivo (vedi figura 2).

4.6.1 ALIMENTAZIONE

in funzione del modello applicare:

115 Vac : tra i morsetti 0 ⁽¹²⁾ e 115 ⁽¹¹⁾

230 Vac : tra i morsetti 0 ⁽¹²⁾ e 230 ⁽¹⁰⁾

24 Vac : tra i morsetti 0 ⁽¹²⁾ e 24 ⁽¹⁰⁾

24 Vdc : tra i morsetti 0 ⁽¹²⁾ e 24 ⁽¹⁰⁾

Collegare la terra al proprio morsetto \downarrow ⁽⁹⁾

4.6.2 INGRESSI DIGITALI

Il dispositivo possiede i seguenti ingressi digitali:

Ingresso IN1 (UP) : contatto NO tra = IN1 ⁽⁶⁾ e COM ⁽⁸⁾

Ingresso IN2 (DOWN) : contatto NO tra = IN2 ⁽⁷⁾ e COM ⁽⁸⁾

4.6.3 USCITA ANALOGICA

V+ ⁽²⁴⁾ : uscita in tensione - positivo

V- ⁽²³⁾ : uscita in tensione - negativo

mA+ ⁽²²⁾ : uscita in corrente - positivo

mA- ⁽²¹⁾ : uscita in corrente - negativo

4.7 VERIFICA FUNZIONALE

Fornire l'alimentazione.

Il display deve illuminarsi e il display deve indicare il valore impostato al precedente spegnimento (alla prima accensione visualizzerà 0).

Mediante la tastiera o gli ingressi digitali impostare il valore da visualizzare a display.

L'uscita analogica deve erogare un valore proporzionale a quello impostato a display.

4.8 CALIBRATURA

Il dispositivo non necessita di taratura periodica.

5.0 ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Mediante i tasti UP e DOWN o gli ingressi digitali IN1 e IN2 è possibile impostare il valore di tensione o corrente da generare sull'uscita analogica. Il valore impostato è visibile a display secondo la scala prescelta.

L'uscita analogica deve erogare un valore proporzionale a quello impostato a display. Allo spegnimento del dispositivo viene memorizzato il valore visualizzato a display. Durante la fase di programmazione del dispositivo l'uscita analogica si comporta in funzione del valore impostato al parametro "Out".

Esempio applicativo: impostazione della velocità di un nastro trasportatore; campo 0-32 m/min

Occorre impostare lo strumento nel seguente modo:

inizio scala dell'uscita analogica (OUT 0) = 0.00

fondo scala dell'uscita analogica (OUTFS) = 32.00


decimal point = 999.99

inizio scala potenziometro (IS) = 0.00

fondo scala potenziometro (FS) = 32.00


La risposta dell'uscita analogica in corrente è la seguente:

Velocità nastro	Uscita analogica in corrente
m/min	mA
0,00	4
4,00	6
8,00	8
12,00	10
16,00	12
20,00	14
24,00	16
28,00	18
32,00	20



La risposta dell'uscita analogica in tensione è la seguente:

Velocità nastro	Uscita analogica in tensione
m/min	V
0,00	0,00
4,00	1,25
8,00	2,50
12,00	3,75
16,00	5,00
20,00	6,25
24,00	7,50
28,00	8,75
32,00	10,00



5.1 PROGRAMMAZIONI

5.1.1 PROGRAMMAZIONI DI CONFIGURAZIONE

In questo livello possono essere impostati i seguenti parametri:

CODICE	DESCRIZIONE	DEFAULT	RANGE
Out 0	inizio scala dell'uscita analogica	[0]	±99999
OutFS	fondo scala dell'uscita analogica	[1000]	±99999
Out	stato uscita analogica in programmazione	[2]	0...2
99999	decimal point	[nessuno]	0...4
IS-FS (IS lampeggiante)	inizio scala potenziometro	[0]	±99999
IS-FS (FS lampeggiante)	fondo scala potenziometro	[1000]	±99999
PASS	password	[0]	0...99999
tr	tempo di rampa	[0.00]	0.00...9.99

Per accedere alla configurazione occorre premere il tasto PGM per 3 secondi. Se la programmazione è protetta (il parametro PASS è diverso da 0) viene richiesto di inserire una password.

Dopo l'accesso viene indicato per 1 secondo "SL 0.0" che indica la revisione del firmware.

Dopo ogni programmazione di configurazione è possibile: premere PGM per passare alla programmazione successiva oppure premere ENTER per ritornare alla visualizzazione della variabile impostata.

Out 0

Programmare il valore della lettura sul display da associare all'inizio scala dell'uscita analogica (l'inizio scala dell'uscita analogica è 0 V per l'uscita in tensione oppure 4 mA per l'uscita in corrente).

Il display visualizza la label "Out 0" per circa un secondo. Successivamente visualizza il valore precedentemente programmato. Con i tasti UP e DOWN è possibile modificarlo.

OutFS

Programmare il valore della lettura sul display da associare al fondo scala dell'uscita analogica (il fondo scala dell'uscita analogica è 10 V per l'uscita in tensione oppure 20 mA per l'uscita in corrente).

Il display visualizza la label "OutFS" per circa un secondo. Successivamente visualizza il valore precedentemente programmato. Con i tasti UP e DOWN è possibile modificarlo.

Out

Programmare il comportamento dell'uscita analogica durante la fase di programmazione.

Il display visualizza la label "Out " per circa un secondo. Successivamente visualizza il valore precedentemente programmato. Con i tasti UP e DOWN è possibile modificarlo.

Impostare uno dei seguenti valori:

0 = l'uscita analogica si porta a 4 mA o 0 V

1 = l'uscita analogica si porta a 20 mA o 10 V

2 = l'uscita analogica conserva il valore generato al momento dell'accesso in programmazione

99999

Selezionare la posizione del punto decimale.

Il display indica "99999." (assenza di decimal point).

Con il tasto UP il decimal point si sposta in successione per una della seguenti scale: "9999.9" "999.99" "99.999" "9.9999".

IS-FS (IS lampeggiante)

Programmare il valore iniziale del potenziometro. Il display indica "IS-FS" con IS lampeggiante. Dopo circa un secondo visualizza il valore precedentemente programmato. Con i tasti UP e DOWN è possibile modificarlo.

IS-FS (FS lampeggiante)

Programmare il valore finale del potenziometro.

Il display indica "IS-FS" con FS lampeggiante. Dopo circa un secondo visualizza il valore precedentemente programmato. Con i tasti UP e DOWN è possibile modificarlo.

PASS

Il display indica "PASS".

Impostare il valore di password desiderato; il numero deve essere compreso nel range 0...99999.

Se viene impostato il numero zero la password è esclusa.

Se la password, dopo essere stata impostata viene smarrita, è possibile accedere ai programmi impostando il valore 21204.

tr

Programmare il tempo di rampa del potenziometro.

Il display indica "tr". Dopo un secondo circa visualizza il valore precedentemente programmato. Con i tasti UP e DOWN è possibile modificarlo. Il range di impostazione è 0.00...9.99 secondi / digit.

ESEMPIO:

impostando 1.00 s/dgt il potenziometro incrementa o decrementa di 1 digit ogni secondo.

impostando 0.00 s/dgt il potenziometro genera una rampa automatica in funzione dell'impostazione IS-FS e del tempo di pressione del tasto.

5.2 COMANDI MANUALI

E' possibile interagire localmente con il dispositivo attraverso i seguenti comandi manuali (vedi Fig. 1):

- 3 = tasto **PGM**: per l'accesso alla programmazione
- 4 = tasto **ENTER**: per la conferma dei dati programmati durante la programmazione
- 5 = tasto **UP**: in esercizio incrementa il valore visualizzato a display
in programmazione incrementa le variabili impostate
- 6 = tasto **DOWN**: in esercizio decrementa il valore visualizzato a display
in programmazione decrementa le variabili impostate

5.3 COMANDI A DISTANZA

Il dispositivo dispone di due comandi a distanza (vedere i paragrafi 4.4 "vista posteriore e collegamenti" e 4.6 "Collegamenti elettrici").

- IN1: comando di incrementa (UP)
- IN2: comando di decrementa (DOWN)

Per maggiori informazioni sulla modalità di collegamento vedere FIG. 2

Comando da contatto pulito non alimentato

Massima tensione i capi 18 Vdc

Massima corrente nel contatto 4 mA

I segnali sono optoisolati dall'alimentazione (solo per i modelli con alimentazione in alternata).

Massima lunghezza dei cavi 3 metri. Per lunghezze superiori utilizzare cavi adeguati (schermati con percorsi preferenziali).

5.4 MANUTENZIONE

Non sono presenti nel dispositivo parti soggette alla manutenzione.

6.0 SPECIFICHE TECNICHE

6.1 CARATTERISTICHE GENERALI

<p>CUSTODIA Contenitore da pannello – dimensioni frontali 48x96 mm Dima di foratura 45x92 mm Peso 450g Profondità, incluse le morsettiere di collegamento, 100 mm Grado di protezione IP54 Collegamento mediante due morsettiere estraibili da 12 poli</p> <p>INGRESSI DIGITALI IN1; IN2 - contatto non alimentato o statico NPN Tensione ai capi max 18 volt Corrente di chiusura max 4 mA</p> <p>INDICATORE Display 5+1 cifre Massima scala visualizzata ± 99999 Massima scala impostabile programmabile mediante tastiera Decimal point programmabile</p>	<p>USCITA ANALOGICA Proporzionale alla lettura impostabile mediante tastiera. Selezionabile mediante collegamento in morsetteria sia 0...10V che 4...20mA Risoluzione 2000 punti Precisione 0,05 % Linearità 0,025 % ± 1 punto</p> <p>ALIMENTAZIONE Tensione di alimentazione in base al modello: 24, 115, 230 Vac; 24 Vdc Tolleranza $\pm 10\%$ Frequenza di rete (modelli AC): 50/60 Hz Assorbimento massimo 3,3 VA (3,3W)</p>
--	--

6.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI

6.2.1 Temperatura

Temperatura ambiente -10...50°C

6.2.2 Umidità

0...95% non condensante

6.2.3 Compatibilità elettromagnetica

secondo direttiva CEE 89/336 + CEE 93/68 + 2004/108/CE
norma generica immunità ambiente industriale EN61000-6-2
norma generica emissione ambiente industriale EN50081-2

6.2.4 Sicurezza elettrica

secondo direttiva CEE 73/23 + CEE 93/68
norma relativa alla strumentazione EN61010-1

6.3 STOCCAGGIO

Temperatura di stoccaggio -20...60°C

Umidità relativa 0...95% non condensante

Sono preferibili ambienti asciutti e non polverosi

Evitare l'esposizione a esalazioni acide corrosive

Non lavare i prodotti con acqua

Evitare l'ingresso di liquidi nei circuiti interni

6.4 ACCESSORI E OPZIONI

Non sono disponibili accessori opzionali.

6.5 PUNTI DI VENDITA E ASSISTENZA

6.5.1 GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia, su difetti di produzione, valida 12 mesi dalla data di consegna; la garanzia non copre dispositivi che risultino manomessi, impropriamente riparati o utilizzati in modo non conforme alle avvertenze di utilizzazione.

Per le regole di assistenza riferirsi alle "Condizioni generali di assistenza" (richiederle al costruttore o al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto).

6.5.2 RIPARAZIONE

Ogni intervento di riparazione deve essere eseguito dalla ditta costruttrice o da un suo rappresentante autorizzato.

Imballare con cura lo strumento, inserendo all'interno una descrizione sintetica e completa circa la natura del guasto ed inviare il tutto alla ditta costruttrice.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA